COMUNE DI PIANEZZA
Provincia di Torino

CONSOLIDAMENTO DELLA PIAZZA VITTORIO VENETO E SITO ADIACENTE

Piazza Vittorio Veneto
Pianezza

Proprietà:

Comune di Pianezza
Piazza Lusanna, 1
10044 Pianezza (To)

DOCUMENTO redatto da:

Dott. Ing. Alberto Negri

NGRLBT73L01L727H
P.IVA 01418200009

Viale Roma , n° 60
10078 VENARIA REALE (TO)
negriarchitetti97@gmail.com
335.7.1.37.247

timbro e firma

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO

Rete di scarico acqua secondo D.LGS 152/2006
Rete di adduzione acqua potabile secondo UNI 9182
Rete di adduzione sistemi di estinzione incendi secondo UNI 10779

Data aggiornamento validazione (Rev.2)
(rif. p.ti:7p 24-04-2019

ELABORATO
TAV: MEC_00

NOTE: TUTTE LE TUBAZIONI CONVOGLIANTI ACQUA IN PRESSIONE ANDRANNO COIBENTATE SECONDO LE MODALITA' DI POSA E LE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO INDICATE NELLA LEGGE 10/91 - D.P.R. 26.08.1993 N412.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE SECONDO LE MODALITA' INDICATE DAI RISPETTIVI COSTRUTTORI.

PER TUTTE LE APPARECCHIATURE INDICATE VALE IMPLICITAMENTE LA DICITURA "O EQUIVALENTE"

IN TUTTE LE COLONNE DI SCARICO EVENTUALMENTE DISENDENTI AL PIANO -3, OCCORRE PROCEDERE ALLA INSTALLAZIONE DI COLLARI ANTINCENDIO AD INTUMESCENZA REI 180

LA POSIZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI E' INDICATIVA

TUTTI GLI APPARECCHI CONNESSI ALLE RETI DI SCARICO DOVRANNO ESSERE DOTATI DI SIFONE A FUNZIONAMENTO ALLAGATO

TUTTE LE TUBAZIONI A VISTA DOVRANNO ESSERE ANCORATE MEDIANTE COLLARI DI FISSAGGIO ANTI-RUMORE E DOVRANNO AVERE PENDENZA MINIMA DEL 1,25%

TUTTE LE TUBAZIONI INTERRATE DOVRANNO AVERE PENDENZA MINIMA DEL 1,5 %

SIMBOLOGIA PRINCIPALE

RETE DI SCARICO IN PVC ACQUE METEORICHE IN VISTA	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
RETE DI SCARICO IN PVC ACQUE METEORICHE PIANO -1 O INTERRATE	TUBAZIONE ACQUA POTABILE IN PEHD PN 10 INTERRATA
VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN LINEA	POZZETTO DI SPRESSIONE
BRAGA AD Y (45°)	TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO IN PEHD PN 16 CON CONTROTUBO
BRAGA A SFERA	CADITOIA CLASSE C 250
CURVA A 45°	POZZETTO DI SCARICO SIFONATO
RETE DI SCARICO DA ERRATO COMUNALE	
RETE DI SCARICO IN PVC ACQUE CIRGE PIANO -1 O INTERRATE	SERBATOIO DISOLATORE
RACCORDO ALLA RETE DI SCARICO ACQUE MERI COMUNALE	

LEGENDA QUOTE FONDO TUBAZIONI

COMUNALE
- PROGRESSIVO
- QUOTA TERRENO
- QUOTA FONDO SCORRIVOLE

COMUNALE (con riserva)
- PROGRESSIVO
- QUOTA TERRENO
- QUOTA FONDO SCORRIVOLE

DI PROGETTO
- PROGRESSIVO
- QUOTA PIANO CARRAIO
- QUOTA FONDO SCORRIVOLE

PIANTA PIANO INTERRATO - Scala 1:100
VIA
LA LIBERTA'
PIAZZA CAVOUR
Ø400 C. A.
Ø300 PVC
Ø400 C. A.
Sagoma edificio quota piano Piazza
Quota di accesso alla Via Cadorna per la Liberta
Sezione Ubicazione GAS
Scala "A"
Scala "B"
Scala "C"
Scala "D"
Scala "E"
Scala "F"
Scala "G"
Scala "H"
Scala "I"
Scala "L"
Scala "M"
Scala "N"
Scala "O"
Scala "P"
Scala "Q"
Scala "R"
Scala "S"
Scala "T"
Scala "U"
Scala "V"
Scala "Z"
Sagoma edificio quota piano Piazza
TI: SERBATOIO DISOLATORE A COALESCENZA
IN PEHD DA INTERRO AVENTE:
- Volume complessivo 1800 lbf
- Volume di sedimentazione minimo 600 lbf
- Volume di disoleazione minimo 600 lbf
- Conformità norme UNI EN 1825/Cogis. 125/2006 parte II
- Classe I (disoleatori + 5mg/l
- Rendimento sedimentazione > 90%
- Tronchetti di ingresso ed uscita PVC e 125 mm
- Pulizia e svuotamento manuale
- Dimensioni: lunghezza 1,5m x 1,5m
- Peso: 150 kg
- Pozzetto installato di pregetto 0 t/h
- Pozzetto realizzato in calcestr. 1,2 t/h
CP1 323,90/ 322,78M
CP2 323,90/ 322,78M
CP3 323,90/ 322,78M
CP4 323,90/ 322,78M
CP5 323,90/ 322,78M
CD1 323,90/ 322,78M
CD2 323,90/ 322,48M
CD3 323,90/ 322,16M
U1 323,29/ 322,11M
U2 323,29/ 321,24M
U3 323,90/ 321,64M
U4 323,90/ 321,64M
U5 323,90/ 321,64M
3033 322,71/ 320,22M
3034 322,71/ 320,42M
3035 322,71/ 320,42M
786 327,171/ 321,05M
787 327,329/ 322,62M
788 327,329/ 321,64M
785 327,061/ 321,84M
ACCESSO PER VISITA VEICOLI
STOP
USCITA PEDONALE SU PIAZZA CAVOUR
POZZETTO ANTINCENDIO
POZZETTO BIAT
POZZETTO PRESA POTABILE
RIPRISTINO SCARICHI ACQUE METEORICHE
Sezione collegamento scarico n.1 acque meteoriche con fognatura comunale
Sezione collegamento scarico n.2 acque meteoriche con fognatura comunale
Sezione collegamento scarico n.3 acque meteoriche con fognatura comunale
Sezione collegamento scarico n.4 acque meteoriche con fognatura comunale
Sezione collegamento scarico